


20 FEV. 2008
Lele



COMMUNE DE MUIDORGE

ELABORATION DE LA CARTE COMMUNALE

4.5



ENQUETE PUBLIQUE
Vu pour être annexé à
l'arrêté du 26.09.2007

APPROBATION
Vu pour être annexé à la
délibération du 20.02.2008

EXECUTOIRE
A compter du


CARTE D'APTITUDE DES SOLS
(étude SEAF / C.C. Crèvecœur-le-Grand)
Echelle : 1/2.500

ENJEUX - Atelier d'Urbanisme et d'Aménagement Urbain
14 avenue Albert 1^{er} - 60300 SENTLIS Tel : 03.44.60.05.01 - Fax : 03.44.53.62.64
Sarl au capital de 50.000 f. - RCS SENTLIS B 385157474 - CODE APE - SIRET 38515747400011

**APTITUDE DES SOLS A L'EPANDAGE PAR TRANCHEES FILTRANTES
PRESCRIPTIONS POUR UNE HABITATION DE 5 PIECES PRINCIPALES**

 Sol de bonne aptitude à l'épandage souterrain par tranchées filtrantes adaptées.
Dispersion in situ.
Adaptation des tranchées :
surdimensionnement : 3 x 20 à 30 ml.
surélévation 30 cm : fonds de tranchées de -30 à -60 cm.
terrain en pente : 3 x 15 ml perpendiculaires à la pente,
fonds de tranchées de -60 à -80 cm.

 Sol d'aptitude moyenne à l'épandage souterrain :
Lit d'épandage, filtre à sable vertical non drainé, terre en terrain en pente;
dispersion in situ.
Lit : 60 m², fond à -60 cm; filtre vertical : 25 m², fond à -110 cm;
terre : 25 m² au sommet, 50 à 80 m² à la base.



LEGENDE ET HIERARCHISATION DES CONTRAINTES DE L'HABITAT

Cas défavorables :

-  Surface : habitation à faible surface disponible
-  Occupation / accessibilité : habitation à occupation du sol défavorable, parcelle disponible éloignée ou accessibilité difficile
-  Contour : Topographie. L'habitation est en contrebas de la parcelle.
-  Couleur intérieure : Décrit la contrainte de la parcelle située au dessus.
-  Pente : habitation dont la parcelle présente une forte pente (> 10%)

Cas favorables :

-  Habitation sans contrainte majeure mais avec contraintes mineures
-  Habitation sans contrainte majeure ni mineure

Cas particuliers :

-  Habitation et parcelle non visibles du domaine public
- IH Habitation inhabitée
- F Ferme orientée vers la polyculture
- Fxx Ferme d'élevage
- (xx = Abréviation des ateliers présents)

AS3BLH4 Codification des unités pédologiques cartographiques

-  Emplacement des tests de perméabilité à niveau constant
Profondeur : 1=0.60 m, 2=1.20 m.
-  Emplacement des sondages à la tarière manuelle